



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Γκουρογιάννης Νικόλαος

Τηλ: 2284025300

E-mail: info@deya-parou.gr

Πάρος, 13/07/2023
Αρ. Πρωτ. 3266

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης»
(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 197742)

Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε αν αποκλειστικά και μόνο το είδος ηλεκτροσυστολή PN16 Φ160/63 τεμ.5 είναι αποδεκτό να προκύψει συνδυαστικά από δύο εξαρτήματα, εφόσον η συγκεκριμένη διάσταση είναι πολύ μεγάλης απόκλισης και στα αναγνωρισμένα εργοστάσια ηλεκτροσυγκόλλησης, δεν κατασκευάζεται η συγκεκριμένη ηλεκτροσυστολή.

Εφόσον στα αναγνωρισμένα εργοστάσια ηλεκτροσυγκόλλησης δεν κατασκευάζεται η συγκεκριμένη ηλεκτροσυστολή (PN16 Φ160/63) διευκρινίζουμε ότι γίνεται δεκτό να προκύψει το συγκεκριμένο είδος συνδυαστικά από δύο εξαρτήματα.

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ