



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
2.500 m³/ημέρα»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2021-2027»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
(ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) :
2024ΕΠ06770015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) :
6001989**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €3.596.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Υποφάκελος-Α πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4412/2016)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

A1) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(στοιχείο A.1 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

A) Ως προς τη σκοπιμότητα ανάθεσης του Έργου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία, εντός μεταλλικού κτηρίου, συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.500 m³/ημέρα, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας που παρουσιάζει η νήσος της Πάρου και συγκεκριμένα η περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Πάρου, εμβαδού E= 8.321,00 m², πού βρίσκεται στην θέση «Πέπονας», στον Παρασπόρο Παροικιάς. Στο ίδιο οικόπεδο λειτουργούν οι ήδη υπάρχουσες μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 2x1.250 m³/ημέρα, οι δεξαμενές θαλασσινού και ποσίμου νερού, τα δύο αντλιοστάσια πόσιμου νερού και συναφείς εγκαταστάσεις ύδρευσης. Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και με ενδεικτική θέση της νέας μονάδας αφαλάτωσης φαίνεται στο Σχέδιο Σ-1 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIII.

Το σύστημα αφαλάτωσης θα είναι πλήρες, έτοιμο προς λειτουργία τοποθετημένο εντός μεταλλικού κτηρίου και η λειτουργία της μονάδας θα στηρίζεται στο σύστημα της αντίστροφης ώσμωσης (Reverse Osmosis, RO) για θαλασσινό νερό. Λαμβανομένου υπόψη της εποχικότητας της ζήτησης επιλέγεται η μονάδα να λειτουργεί με δύο (2) ανεξάρτητες γραμμές, ελάχιστης δυναμικότητας 1.250 m³/ημέρα και με ελάχιστη ωριαία παραγωγή πόσιμου νερού 60 m³/h η κάθε μία, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για συντηρήσεις, καθαρισμούς φίλτρων, αντικαταστάσεις φυσιγγίων κ.λ.π. Επίσης, με την λειτουργία δύο συστημάτων δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας και παραγωγής νερού ακόμη και σε περίπτωση βλάβης στη μία από τις δύο γραμμές παραγωγής.

Ειδικότερα, στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας, κατ' ελάχιστον, 2.500m³/ημέρα
2. Το νέο αντλιοστάσιο του θαλασσινού νερού και ο νέος αγωγός μεταφοράς του στον χώρο της μονάδας
3. Βάση από σκυρόδεμα για την έδραση του Η/Μ εξοπλισμού, με ενσωματωμένη νέα δεξαμενή άλμης, αντλιοστάσιο άλμης και οι αγωγοί του
4. Ο υποσταθμός ΜΤ/ΧΤ
5. Μεταλλικό κτήριο για την κάλυψη όλου του Η/Μ εξοπλισμού
6. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ, κατάλληλης ισχύος
7. Βοηθητικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών
8. Μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα επί του μεταλλικού κτηρίου (ονομαστικής ισχύος 99 kW)
9. Σωληνώσεις, συνδέσεις και δίκτυα για την διασύνδεση λειτουργία της νέας μονάδας
10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Ειδική προσπάθεια έχει γίνει ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούμενη ενέργεια λειτουργίας με τις εξής δράσεις:

1. Με την χρήση συστήματος ανάκτησης ενέργειας με απόδοση πλέον του 90 % και ανάκτηση ενέργειας από την άλμη που υπερβαίνει το 45 % της συνολικά απαιτούμενης ενέργειας.
2. Την χρήση inverter σε όλες τις αντλίες υψηλής και χαμηλής πίεσης.
3. Την χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, ονομαστικής ισχύος 99 kW, με το οποίο να καλύπτονται οι δευτερεύουσες ανάγκες της μονάδας όπως :
 - Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
 - Φωτισμός, εξαερισμός και κλιματισμός του κτηρίου της μονάδας αφαλάτωσης

- Τροφοδοσία του PLC και του αυτοματισμού της μονάδας, εξασφαλίζοντας τον απομακρυσμένο έλεγχο της ακόμη και σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχής, αλλά και ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται και θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που παράγει το Φ/Β (net metering).

4. Με τη χρήση αντλιών υψηλής απόδοσης ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

5. Με τη χρήση μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (τύπου LOW Energy).

Το θαλασσινό νερό που φτάνει στο χώρο της μονάδας από το αντίστοιχο αντλιοστάσιο μέσω του αγωγού μεταφοράς του, θα καταλήγει στις υφιστάμενες δεξαμενές θάλασσας, από όπου θα αναρροφάται από τη νέα μονάδα αφαλάτωσης. Το παραγόμενο νερό θα αποθηκεύεται στις υφιστάμενες, επίσης, δεξαμενές πόσιμου νερού από όπου με τα δύο υφιστάμενα αντλιοστάσια θα τροφοδοτεί το δίκτυο διανομής ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε δύο αντίστοιχα δεξαμενές φορτίου, συλλογής, αποθήκευσης και προώθησης ποσίου νερού. Η παραγόμενη άλμη θα αποθηκεύεται σε νέα δεξαμενή αλμολοίπου που θα κατασκευαστεί, από όπου με νέο αντλιοστάσιο θα τροφοδοτεί τον υφιστάμενο αγωγό διάθεσης άλμης.

Για λόγους ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη των διακοπών ηλεκτροδότησης, θα υπάρχει κατάλληλο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την ανεξάρτητη λειτουργία της μονάδας και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

B) Ως προς την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης του Έργου

Το έργο θα ανατεθεί με την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 264 του ν.4412/2016) άνω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

A2) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (performance requirements) ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

(στοιχείο Α.2 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 (6) του ν. 4412/2016 ως «Επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφαλείας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. Με βάση των ανωτέρω ορισμό, απαιτήσεις επιτελεστικότητας προς ανάθεση έργου καλύπτονται πώς ακολούθως:

1. Ασφάλεια: Όλες οι μελέτες και οι εργασίες θα συνταχτούν και εκτελεστούν αντίστοιχα, αυστηρά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές.

Επομένως, καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφαλείας.

2. Λειτουργικότητα: Πρόκειται για προμήθεια, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία, εντός μεταλλικού κτηρίου, συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.500 m³/ημέρα, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας που παρουσιάζει η νήσος της Πάρου και συγκεκριμένα η περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Επιπλέον, για την εκπόνηση των μελετητικών αντικειμένων θα εφαρμοστεί μια ενιαία μεθοδολογία, η οποία θα είναι αφενός μεν ισχυρή, ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι στόχοι χρονοδιαγράμματος, προδιαγραφών και ποιότητας, αφετέρου δε ευέλικτη, ώστε να αντιμετωπίζονται επιτυχώς τα ενδεχόμενα προβλήματα που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του έργου, καθιστώντας έτσι πλήρως λειτουργική την προμήθεια στη διάρκεια ζωής του.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας.

3. Αισθητική εμφάνιση: Η επέκταση της μονάδας αφαλάτωσης θα εναρμονίζεται με την υπάρχουσα μονάδα καθώς και το ευρύτερο κυκλαδίτικο περιβάλλον.

A3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(στοιχείο Α.3 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Η Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» στο οποίο παραπέμπουμε για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.

Α4) ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

(στοιχείο Α.4 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4412/16 η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά στα στελέχη και στο προσωπικό της, θα λάβει στο μέτρο του εφικτού τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/16.

Αν ωστόσο, διαπιστωθεί ότι για κάποια μέλη των αποφαινόμενων ή γνωμοδοτικών οργάνων υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, κατά την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Δ/νουσας Υπηρεσίας, των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα.

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων θα ληφθούν αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση / αντικατάσταση μέλους επιτροπής) για την επανόρθωση του ζητήματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί (παρ. 8, άρθρου 24 Ν. 4412/2016 ως ισχύει).

Επισημαίνεται πρόσθετα ότι, έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΥΑ με θέμα «Καθορισμός και εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στη ρήτρα αμεροληψίας και ζητημάτων πρόληψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της διάταξης του άρθρου 51 του ν. 4914/2022 (Α'61)» καθώς και τα με αρ. πρωτ. οικ. 157460/25-10-2024 και οικ. 35720/27-2-2025 σχετικά έγγραφα της έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα στην δημόσια σύμβαση (ήτοι στην διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης) στελέχη να δηλώσουν την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων {με συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 2) του ανωτέρω με αρ. πρωτ. οικ. 35720/27-2-2025 εγγράφου}.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας και τη σχετική διακήρυξη της δημοσίας σύμβασης, και ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, και υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για τις εν λόγω περιπτώσεις, προς αποφυγή ή/και αντιμετώπισή τους.

A5) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

(στοιχείο Α.5 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων παραπέμπουμε στα αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης.

Α6) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

(στοιχείο Α.6 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση: ΕΠ0677, Ενάρθμος Έργου: 2024ΕΠ06770015). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάλυση Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 7888/24-4-2024 (ΑΔΑ 6ΘΙ3Η-2ΥΝ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 824/01.04.2024 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Π1747ΛΞ-ΔΩΑ) και έχει λάβει κωδικό MIS 6001989. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

A7) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

(στοιχείο Α.7 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις καθώς το αντικείμενο της προμήθειας θα τοποθετηθεί εντός του υφιστάμενου οικοπέδου.

A8) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(στοιχείο Α.8 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Δεν αναμένονται αρχαιολογικά ευρήματα.

A9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(στοιχείο A.9 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση ή μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας για τους σκοπούς της προμήθειας, οι εργασίες αυτές θα γίνουν σε συνεννόηση με τους παρόχους.

Α10) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(στοιχείο Α.10 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Α/Α	ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1	ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 146/2023 (ΑΔΑ:ΨΡΜΡΟΡΓΠ-Ψ6Γ)	
2	«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.500 m ³ /ημέρα»	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 89/2023 (ΑΔΑ:9Ο7ΔΟΡΓΠ-2Φ3)	

A11) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η' ΕΡΕΥΝΕΣ

(στοιχείο A.11 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης.

A12) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΩΝ
(στοιχείο A.12 υποπερίπτωσης Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 ν. 4412/2016)

Θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία από τους ενδεχόμενους κινδύνους .

22-04-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ