



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παρουκία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος

Τηλ: 2284025300

E-mail: info@deya-parou.gr

Πάρος, 09 /09/2025
Αρ. Πρωτ. 4397

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο3 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 215948)

Αναφορικά με τις ζητούμενες από 08.09.2025 διευκρινίσεις Οικονομικού Φορέα, παρατίθενται παρακάτω οι απαντήσεις:

1. Στο ερώτημα μας παρ.3.δ , του ανωτέρω εγγράφου μας , τονίσαμε την αντίθεση που είχαν τα συμβατικά τεύχη σας, ως προς τον τύπο των μεμβρανών.

Διότι :

α) Στο συμβατικό τεύχος Τ.3 Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές στην παρ.Α.2.5 ,σελ.2 , όπως επίσης και στην ΑΕΠΟ, αρ.πρωτ.31039/20-11-2023, σελ.11, αναφέρονται μεμβράνες τύπου μικροφίλτρανσης.

β) Ενώ στο συμβατικό τεύχος Τ.3 στην παρ.Γ.2.8 σελ.35 (Απολύμανση) αναφέρεται ρητά ότι : «....προς εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, συνεπώς πρέπει να καλύπτονται τα κριτήρια του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145/16/2011, ΦΕΚ 354/Β/2011».

Στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω ΚΥΑ , αναφέρονται «....μεμβράνες τουλάχιστον υπερδιήθησης».

Διευκρινίστε μας τι ισχύει.

ΑΠ: Στο Τεύχος Τ.3, σελ.2, παρ. Α.2.5 όπως και στην ΑΕΠΟ (σελ. 9 και 11) αναγράφεται «μεμβράνες μικροδιήθησης» και όχι μικροφίλτρανσης που αναφέρει λανθασμένα και επανειλημμένα οικονομικός φορέας, προφανώς προς δημιουργία εντυπώσεων.

Στη ΚΥΑ 145116/2011 αναγράφεται «Κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνίσταται τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα επεξεργασίας που να επιτυγχάνει τα όρια εκροής BOD₅, S.S. και θολότητα.

2. Σχέδια υφιστάμενων μονάδων (as-built / “ως κατασκευάσθησαν”): Παρακαλούμε να μας διαθέσετε όλα τα διαθέσιμα σχέδια των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (γενικές διατάξεις/GA, αρχιτεκτονικά, στατικά/οπλισμοί, υδραυλικά-σωληνώσεις, P&ID, ηλεκτρολογικά SLD, καλωδιολογικά, αυτοματισμοί/SCADA, τοπογραφικά-υψομετρικά, δίκτυα, κ.λπ.), έστω σαρωμένα σε PDF.

Σε περίπτωση που μέρος του αρχείου δεν τηρείται ηλεκτρονικά, παρακαλούμε για τη διάθεση οποιουδήποτε διαθέσιμου αποτυπωτικού υλικού (έντυπα σχέδια, σκαριφήματα, φωτογραφικό/ημερολογιακό υλικό, πίνακες οργάνων/εξοπλισμού)

ΑΠ: Όλα τα διαθέσιμα τεύχη, μελέτες και σχέδια που διαθέτει η Υπηρεσία είναι ήδη αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ.

3. Πλήρης Τεχνική Μελέτη του έργου (κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στον Ν. 4412/2016): Παρακαλούμε να μας διαθέσετε την πλήρη τεχνική μελέτη του έργου, έστω και σε μορφή PDF, η οποία —σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης— περιλαμβάνει τα στοιχεία των περ. Α και Β του άρθρου 50 παρ. 1, καθώς και τα στοιχεία των περ. Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.13 του υποφακέλου της υποπερ. Α' της παρ. 7 του άρθρου 45 του Ν. 4412/2016.

Η προμελέτη αποτελεί χρήσιμη βάση, αλλά δεν επαρκεί για τη λελογισμένη διαστασιολόγηση, την τεχνική λύση και την κοστολόγηση χωρίς τον πλήρη φάκελο (διάγραμμα ροής/PFD, P&IDs, αναλυτικούς υπολογισμούς διεργασιών και αερισμού/ενέργειας, γενικές διατάξεις και λεπτομέρειες, αρχιτεκτονικές/στατικές επιμέρους μελέτες υφισταμένων και νέων, ηλεκτρολογικά/αυτοματισμούς-SCADA, πίνακες οργάνων/καλωδιώσεων, πίνακες ποσοτήτων κ.ά.).

ΑΠ: Όλα τα διαθέσιμα τεύχη, μελέτες και σχέδια που διαθέτει η Υπηρεσία είναι ήδη αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ.

4. Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε Α. το απόλυτο υψόμετρο (στάθμη) της οδού που βρίσκεται μπροστά από τις Μονάδες 1, 2, 3 και 4, όπως αυτές αποτυπώνονται στη Γενική Διάταξη που μας έχετε διαθέσει, και Β. την απόλυτη στάθμη της στέψης της υφιστάμενης δεξαμενής εξισορρόπησης. Εφόσον υπάρχουν διαφορετικές στάθμες αναφοράς (π.χ. στέψη τοιχίων, άνω χείλος υπερχειλιστή), παρακαλούμε να διευκρινιστεί ρητά σε ποιο στοιχείο αντιστοιχεί η παρεχόμενη τιμή.

ΑΠ: Όλα τα διαθέσιμα τεύχη, μελέτες και σχέδια που διαθέτει η Υπηρεσία είναι ήδη αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ.

Γενική Σημείωση 1: Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να μελετήσουν τα Τ.Δ. με προσοχή και ψυχραιμία, χωρίς να καταφεύγουν σε βιαστικά και λανθασμένα συμπεράσματα, ούτε στην υποβολή αόριστων, άστοχων και επανειλημ-

μένων ερωτημάτων, απλώς προς δημιουργία εντυπώσεων, καθώς αυτά δεν μπορούν επ' ουδενί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την σύνταξης μελέτης - προ-σφοράς.

Γενική Σημείωση 2: Αναφορικά με το αίτημα παράτασης, ισχύουν τα αναφερθέντα στην απάντηση της Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 4273/03-09-2025

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ