



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος

Τηλ: 2284025300

E-mail: info@deya-parou.gr

Πάρος, 24/02/2026
Αρ. Πρωτ. 795

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την προμήθεια με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.500 κ.μ./ημέρα»

(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 390554)

- 1)** Σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, διευκρινίζεται ότι η αγωγιμότητα θα πρέπει να είναι μικρότερη των 400mg/lit ως TDS, στους 27οC.
- 2)** Σχετικά με ερώτημα για τα χαρακτηριστικά των δοσομετρικών αντλιών, διευκρινίζεται ότι θα γίνονται δεκτές αντλίες με φάσμα παροχών 6ml-6lt/h και πίεση έως 10bar.
- 3)** Αναφορικά με τον ΜΤ/ΧΤ διευκρινίζεται ότι το κρίσιμο μέγεθος στον υποσταθμό ΜΤ/ΧΤ είναι η ισχύς, η οποία θα πρέπει να είναι 1250kVA. Ο επιθυμητός αριθμός μετασχηματιστών είναι ένας και η ζητούμενη διάταξη προστασίας θα πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφει ο εκάστοτε κατασκευαστής του Υ/Σ (μία είναι αρκετή, αν αυτήν προδιαγράφεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή).

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc