



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Καραμανές Νικόλαος

Τηλ: 2284025300

E-mail: info@deya-parou.gr

Πάρος, 30/06/2025
Αρ. Πρωτ. 3436

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την προμήθεια με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 2.500 κ.μ./ημέρα»

(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 472258)

1. Αναφορικά με τον τύπο των αντλιών που αναφέρονται στην παρ. 2.2.21, αναφέρει η Διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.24 ότι ο ενδεικτικός τύπος της μίας είναι Grundfos CRN64-4-1A-F-A-E-HQQE (22kW προς Δ/Ξ Αγ. Αναργύρων), ενώ ο άλλος είναι Grundfos CRN45 9A-F-G-E-HQQE (37kW προς Δ/Ξ Αγ. Αρσενίου).
Επίσης, σχετικά με την αντλία άλμης που αναφέρεται στην παρ. 2.2.32, αυτή είναι Grundfos NB80-200/222 AAF2LESBQQEMW3 (7,5kW).
2. Αναφορικά με το Scada η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Ο διαγωνισμός και η κατασκευή των παλαιών υφιστάμενων μονάδων, έγινε με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου, πριν από σχεδόν 20 χρόνια και δεν υπάρχει σήμερα στην Υπηρεσία ο κώδικας προγραμματισμού του παλαιού PLC. Έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να βρει αποδεκτή λύση για την ενοποίηση των δύο μονάδων και την διαχείριση της από ένα κοινό νέο Scada, με ανοιχτούς κώδικες, ακριβώς για να επιλυθεί αυτή η παράληψη του παρελθόντος. Για τέτοιου είδους σύνθετα ζητήματα, η Διακήρυξη αναφέρει πως δίδεται η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφερόμενο κρίνει ότι πρέπει να επισκεφθεί την εγκατάσταση, να μπορεί να το κάνει για να λάβει γνώση της κατάστασης και των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Ο τρόπος επίλυσης του ζητήματος

- αποτελεί αντικείμενο του Διαγωνισμού και θα πρέπει να βρεθεί και να προταθεί από τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά, θα μπορούσε ίσως να γίνει η ανάκτηση του κώδικα από το PLC από κάποιον έμπειρο προγραμματιστή ή η αντικατάσταση των παλαιών PLC στην υφιστάμενη μονάδα με νέα που θα έχουν κοινό λογισμικό με την καινούργια και ο επαναπρογραμματισμός της παλαιάς μονάδας.
3. Η σύνδεση του αγωγού κατάθλιψης του νέου αντλιοστασίου άλμης, θα γίνει δίπλα στη νέα μονάδα, αφού προηγηθεί εκσκαφή για αποκάλυψη του υφιστάμενου αγωγού. Το μήκος του αγωγού μέχρι την ένωση εκτιμάται δεν θα υπερβαίνει τα 15 μέτρα και η διατομή του είναι Φ250 HDPE 16Atm.
 4. Αναφορικά με ερώτημα για τον όρο «διακριτοί χώροι», διευκρινίζουμε ότι αναφέρεται προφανώς σε μόνιμη εσωτερική τοιχοποιία, είτε με πάνελ πολυουρεθάνης από τα οποία θα κατασκευαστεί το μεταλλικό κτήριο, είτε με κάποιο σύστημα ξηράς δόμησης με υλικά κατάλληλης αντοχής για τις συνθήκες. Η εγκατάσταση προκατασκευασμένου τυποποιημένου εμπορευματοκιβωτίου (container) μέσα στο κτήριο ΔΕΝ είναι αποδεκτή, καθώς θα επιφέρει πλήθος προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί σε αυτήν την περίπτωση, όπως δυσκολία στην πρόσβαση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, δυσκολία στην λειτουργία και συντήρηση κτλ.
 5. Σχετικά με την παροχή Μ.Τ. ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.31 της Διακήρυξης και αλλού. Όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν, για εργασίες μετά τον Μετρητή Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης που μπορεί να απαιτηθεί για το υπόγειο καλώδιο παροχής Μ.Τ. από την κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τον Υ/Σ της υφιστάμενης εγκατάστασης, βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός από τα τέλη σύνδεσης που μπορεί να απαιτηθούν από ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ για νέα παροχή ή τροποποίηση της παλαιάς, που αποτελούν υποχρέωση της ΔΕΥΑΠ.
 6. Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τη χρήση διαφορετικών ορολογιών, όπως «υποψήφιος Ανάδοχος», «Προσφέρων», «Συμμετέχων», κτλ θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι η πιο πλούσια του κόσμου, ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα στους συντάκτες ενός κειμένου να χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση. Στην Διακήρυξη πάντως, περιγράφονται αναλυτικά, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα ζητούμενα από έναν Οικονομικό Φορέα στο στάδιο του Διαγωνισμού και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, αν τελικώς καταστεί Ανάδοχος του έργου, ασχέτως με το ουσιαστικό που χρησιμοποιείται για να τον περιγράψει. Επί παραδείγματι, επεξηγώντας τα περιγραφόμενα στη σελ. 65 της Διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει:
 - a. Να παρουσιάσει πλήρως τις προδιαγραφές του εξοπλισμού του με σχέδια, τομές, κατόψεις, τρισδιάστατες απεικονίσεις, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης κτλ
 - b. Να παρουσιάσει πλήρως την προσφερόμενη μονάδα, αναλύοντας και αιτιολογώντας κάθε επιλογή του, παραθέτοντας την πλήρη περιγραφή της μονάδας και τα μεγέθη και δεδομένα

(ισχύς, παροχές, υλικά κατασκευής, παράμετροι λειτουργίας κλπ), παρέχοντας το κατάλληλο τεύχος υπολογισμών.

- c. Να καθορίζει και να τεκμηριώνει το ποσοστό ανάκτησης νερού, την πίεση λειτουργίας, τον αριθμό και την διάταξη των μεμβρανών καθώς και την ποιότητα του παραγόμενου νερού.

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης, όπως περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 2.2.1 στην ίδια σελίδα 65, πέραν και άλλων υποχρεώσεων, εάν μετά την παράδοση της μονάδας και μέσα στον χρόνο εγγύησης, αποδειχθεί ότι αυτή δεν λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην δεσμευτική προσφορά του, τότε είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΠ και με δικά του έξοδα, για την προσαρμογή της μονάδας στα δεδομένα της προσφοράς του και τα ζητούμενα της Διακήρυξης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc