

**Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1726340**

**Στοιχεία πελάτη**

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑ  
84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 25/9/2017

**Στοιχεία δείγματος**

Είδος δείγματος: Νερό θαλάσσιο  
Χαρακτηρισμός: 16 - 19/09/2017 - Θαλασσινό νερό βάθος - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΕΛ Μάρπησσας  
Ημερομηνία παραλαβής: 20/9/2017 1:30:00 μμ  
Συσκευασία: 1 πλαστική φιάλη 0,5 l  
Σφραγίδα: Καμία  
Θερμοκρασία: 7,3°C  
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

**Στοιχεία δειγματοληψίας**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Μαύρη Μαρία)  
Χρόνος: 19/09/2017  
Τόπος: ---  
Σημείο: ---  
Μέθοδος: ---

**Αποτελέσματα ανάλυσης**

Ημερομηνία ανάλυσης: 21/9/2017 - 22/9/2017

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Αζωτο ολικό	* APHA 4500-N	mg N / l	<1,5	-
Αμμωνία	APHA 4500-NH <sub>3</sub> F	mg NH <sub>4</sub> / l	<0,013	-
Φωσφορικά	* APHA 4500-P D	mg P / l	<0,01	-
Νιτρικά	* O.628 / Ion Chromatography	mg NO <sub>3</sub> / l	<6	-
Νιτρώδη	O.301	mg NO <sub>2</sub> / l	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,010

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Για την  
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Γενικός Διευθυντής