

**Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1926216**

**Στοιχεία πελάτη**

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑ  
84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 4/10/2019

**Στοιχεία δείγματος**

Είδος δείγματος: Νερό θαλάσσιο  
Χαρακτηρισμός: 4 - 18/09/2019 - Θαλασσινό νερό βάθος - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΕΛ Παροικίας  
Ημερομηνία παραλαβής: 19/9/2019 11:50:00 πμ  
Συσκευασία: 1 πλαστική φιάλη 0,5 l  
Σφραγίδα: Καμία  
Θερμοκρασία: 7,8°C  
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

**Στοιχεία δειγματοληψίας**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Μαύρη Μαρία)  
Χρόνος: ---  
Τόπος: ---  
Σημείο: ---  
Μέθοδος: ---

**Αποτελέσματα ανάλυσης**

Ημερομηνία ανάλυσης: 21/9/2019 - 3/10/2019

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που ελήφθη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
<b>Αζωτο ολικό</b>	* APHA 4500-N	mg N / l	<1,5	-
<b>Αμμωνία</b>	APHA 4500-NH3 F	mg NH4 / l	<0,013	-
<b>Νιτρικά</b>	* O.628 / Ion Chromatography	mg NO3 / l	<6	-
<b>Νιτρώδη</b>	O.301	mg NO2 / l	<b>Μη ανιχνεύσιμο</b>	LOD=0,010
<b>Φωσφορικά</b>	* APHA 4500-P D	mg P / l	<0,01	-

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Για την  
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Τεχνικός Διευθυντής