

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1923303

Στοιχεία πελάτη

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 26/8/2019

Στοιχεία δείγματος

Είδος δείγματος: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Χαρακτηρισμός: 2 - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - δίκτυο
Ημερομηνία παραλαβής: 21/8/2019 11:10:00 πμ
Συσκευασία: 1 πλαστική φιάλη 0,5 l & 1 αποστειρωμένη φιάλη 0,5 l
Σφραγίδα: Καμία
Θερμοκρασία: 7,8°C
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

Στοιχεία δειγματοληψίας

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Τριανταφύλλου Ειρήνη)
Χρόνος: 20/08/2019 13:00
Τόπος: ---
Σημείο: ---
Μέθοδος: ---

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1923303

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 21/8/2019 - 24/8/2019

| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΟΡΙΑ |
|--------------------------|----------------|--------------|--|---|
| ρΗ | ΑΡΗΑ 4500-Η | --- | 7,6 ± 0,1 (19,9°C) | 6,5-9,5 |
| Αγωγιμότητα @ 25°C | ΑΡΗΑ 2510 Β | μS/cm | 939 ± 6 | max 2500 |
| Θολερότητα | O.114 | NTU | 0,10 ± 0,02 (Αποδεκτή από τον καταναλωτή) | Αποδεκτή στον καταναλωτή & άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Χρώμα | ΑΡΗΑ 2120 C | color units | <5 (Αποδεκτό από τον καταναλωτή) | Αποδεκτό στον καταναλωτή & άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Οσμή | * ΑΡΗΑ 2150 Β | T.O.N. | Δεν Παρατηρήθηκε Οσμή | Αποδεκτή στον καταναλωτή & άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Γεύση | * ΑΡΗΑ 2160 Β | F.T.N. | Δεν Παρατηρήθηκε Γεύση | Αποδεκτή στον καταναλωτή & άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Αμμωνία | O.304 / UV-VIS | mg NH4 / l | <0,025 | max 0,50 |
| Νιτρώδη | O.301 | mg NO2 / l | Μη ανιχνεύσιμο | LOD=0,010 max 0,50 |
| Total Plate Count @ 37°C | ISO 6222/99 | c.f.u. / ml | Εκτιμώμενος πληθυσμός 4 | Ανευ ασυνήθους μεταβολής |
| Total Plate Count @ 22°C | ISO 6222/99 | c.f.u. / ml | 0 | Ανευ ασυνήθους μεταβολής |
| Total coliforms | ISO 9308-1/14 | c.f.u./100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1/14 | c.f.u./100ml | 0 | 0 |
| Intestinal enterococci | ISO 7899-2/00 | c.f.u./100ml | 0 | 0 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.
 Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.
 (*) Προσδιορισμοί εκτός πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης.



Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1923303

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι εξετασθείσες παράμετροι ευρίσκονται εντός των ορίων της ΚΥΑ Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322/2017 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός Διευθυντής